

מכרז 10/19

לייצור, אספקה, הובלה, הצבה והתקנת מבנים יבילים עבור

מוסדות חינוך במועצה האזורית לב השרון

עדכונים למסמכי המכרז והבהרה - מסמך הבהרות מס' 3

עדכונים למסמכי המכרז:

● מסמך זה כולל שינויים מאושרים המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות המכרז. המשתתפים מתבקשים שלא לבצע שינויים כלשהם על גבי חוברת המכרז - יש להגיש את חוברת המכרז כשכל עמוד בה חתום בתחתית כנדרש.

הבהרה מאת המועצה (פורסם במסמך הבהרות מס' 1):

מובהר בזאת כי מבלי לגרוע מהאמור במפרט ובכל מקום אחר, המבנה וכל חלקיו נדרשים להתאים לדרישות פיקוד העורף ולעמוד בכל תקן רלוונטי בעניין.

הבהרה נוספת מאת המועצה (פורסם במסמך הבהרות מס' 2):

המועצה מבהירה בזאת כי המבנה המבוקש במכרז הינו מבנה יביל מסוג ממ"מ - מרחב מוגן מוסדי. כך, בהתאמה, תנאי הסף 2.3 ינוסח כך: " במהלך שלוש השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז, למשתתף ניסיון בייצור, אספקה, הובלה, הצבה והתקנה של חמישה (5) מבנים יבילים מסוג ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי), לפחות עבור מוסדות חינוך". האמור יחול גם לגבי נספח א' (1).

הבהרה נוספת מאת המועצה:

המועצה מבהירה בזאת כי יש צורך שהמבנה המוצע יהיה ניתן להעתקה ממוסד חינוך אחד למשנהו, ככל שיידרש.

● אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז, למעט האמור להלן.

● **על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.**

● הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז במקרה של סתירה מפורשת בין ההוראות.

תשובות לשאלות הבהרה:

מס'	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
1.			באיזה סוג מבנים מדובר?	כאמור במסמכי המכרז - מדובר בממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) לכיתות אם במוסד חינוכי. ראו גם הבהרה מס' 2 ביחס למכרז זה.

מס'	עמ'	סעיף	שאלה	תשובה
2.	כללי	כללי	בכמה מבנים מדובר?	נכון למועד עריכת המכרז, בכוונת המועצה להזמין מבנה אחד. יובהר בהתאם למסמכי המכרז, המועצה שומרת לעצמה את האפשרות להזמין מעת לעת מבנים דומים נוספים, והכל בהתאם לשיקול דעתה ותקציבה.
3.	41	4 להסכם	מהי תקופת ההתקשרות?	ראה עמ' 8 למסמכי המכרז וכן סעיף 4 להסכם
4.	מפרט טכני		האם הצעת המחיר הינה למבנה אחד בהתאם למפרט הטכני?	התשובה חיובית בשים לב להבהרות מס' 1+2 שפורסמו ביחס למכרז זה. כמו-כן, ראו הבהרה בנוגע להיקף ההתקשרות כאמור בס"ק 2 לעיל.
5.	34-36	נספח ב'	מבוקש להעלות את מחיר המקסימום הנקוב במכרז.	הבקשה נדחית.
6.	כללי	כללי	האם ניתן לבנות את המבנה בשטח עצמו?	לא ניתן לבנות את המבנה בשטח עצמו.
7.	כללי	כללי	האם הצעת המחיר והשירותים כוללים הנחת תשתיות למבנה? ככל שכן, מהו המפרט?	המבנה יהיה בנוי באופן שיאפשר חיבור מהיר לרשת החשמל והמים. הכנת התשתית עד למבנה תהא באחריות המועצה.
8.			מבוקש לקיים סיור מקדים על מנת לבחון את המיקום הנדרש ולהעריך את תנאי הגישה למקום.	כפי שצוין במסמכי המכרז, המועצה מעריכה כי תיירש להציב מבנה בקרית חינוך דרוו. יחד עם זאת, הובהר כי מדובר בהערכה בלבד והמיקום עתיד להשתנות. אי לכך ובהתאם לזאת, המועצה איננה מוצאת טעם לקיים סיור מקדים. יחד עם זאת, יובהר כי המיקום יהיה בהתייעצות משותפת עם הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

בברכה,

המועצה האזורית

לב השרון

