

# מועצה אזורית לב השרון

02/02/2023

## מכרז פומבי 03/2023 לקרצוף וריבוד קטע כביש ברחוב מעלה התאנה ביישוב ינוב

הנדון: מסמך הבהרות מס' 1

### כללי:

1. בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.
2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז פומבי 03/2023 והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז.
3. המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

שאלה	מס' עמוד ומס' הסעיפים במכרז	התשובה
האם ביצוע העבודה הוא במקטע אחד או בכמה מקטעים המצריכים העברת כלים ממקום למקום?	עמוד 11 – סעיפים 01.1.011, 01.2.001, 01.2.002	במקטע אחד – רחוב מורד התאנה – ינוב
בשל תקופת הקורונה, האם ניתן שתנאי הסף יהיו מ-2018?	עמוד 4 – תת סעיף 2.5 תנאי המכרז	ניתן להציג ניסיון של שלוש שנים החל משנת 2018. יתר הדרישות בסעיף ישארו בעינם.
האם ישנן עבודות שצריך לעשות רק בלילה או שניתן לבצע את כלל העבודות ביום?	עמוד 11 – כתב כמויות	ככלל יש לבצע את העבודות במהלך שעות היום, אלא אם כן הקבלן יתבקש במפורש ובכתב לבצע אותם בלילה וזאת ללא כל תוספת מחיר ושינוי במחירי היחידה.
האם אפשר לקבל רשימת בדיקות מעבדה שהפיקוח דורש לקיים בגין העבודות?	עמוד 48 – מפרט טכני	בדיקת עובי אספלט – גלילים, מערכת מרשל ריפ, צפיפות ממשית, אחוז ביטומן
האם צריך לבצע בדיקת איתור תשתיות על ידי מעבדה מוסמכת בכדי לא לפגוע בתשתיות חשמל ומים ובזק וכו' במהלך העבודות? במידה וכן - האם הנ"ל צריך להיות מתומחר בכתב הכמויות?	עמוד 48 – מפרט טכני	בהתאם לאופי העבודה אין צורך בבדיקת איתור תשתיות ע"י מעבדה מוסמכת, ככל שבמהלך העבודה יבצר צורך כאמור הדבר יתומחר בנפרד בהתאם למחירון דקל מינוס 15%.
מכיוון שלא בוצע סיור קבלנים, האם יש לחתום על מסמך זה?	עמוד 52 – סעיף י"ד	לציין – לא בוצע סיור קבלנים ולחתום על המסמך כחלק ממסמכי המכרז
האם אפשר לקבל תכניות ופרטי ביצוע?	כללי	אין תכניות העבודה הינה כפי שמפורט בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז.
איך בוצע החישוב של סעיף שכבת בטון האספלט? (לא תואם את הכמות הקיימת)	עמוד 11 – כתב כמויות	בוצע חישוב לעובי 5 ס"מ בתוספת מרווח 10% ע"י המתכנן

בכבוד רב,

המועצה האזורית לב השרון