

מועצה אזורית לב השרון

מכרז פומבי 02/2024 לביצוע עבודות גמר קומה ב' מרכז הפעלה

הנדון: מסמך הבהרות מס' 1

1. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז פומבי מס' 02/2024 והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז.
2. המועצה האזורית לב השרון רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
3. לתשומת לב המציעים- לשינוי תנאי סף 5.א.3 כמפורט להלן

מספר סידורי	מספר העמוד וסעיף במכרז	השאלה / בקשת ההבהרה	תשובה לשאלה
1.	עמוד 4, סעיף 3.4 תנאי סף	בתנאי הסף מצוין כי קבלן בסיווג 131 ק2 או 100 ג' 1 יוכל לגשת למכרז. אני קבלן בסיווג 131 א' 1 האם אני יכול לגשת למכרז בהתאם לדרישות שלכם? ביצעתי 3 פרויקטים בשנים הרצויות מעל 1 מש"ח בתחום המשרדים. המחזור הכספי שלי עומד מעל 1 מש"ח בכל שנת כספים שרשמתי. הרישיון שלי מאפשר עבודות עד לגובה 1,843,000 ש"ח כך שזה עומד גם בשווי הפרויקט הנ"ל.	ראו נוסח תנאי סף 5.א.3 מתוקן, לפיו נדרש סיווג א2: מציע שהינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, בעל סיווג קבלנים ענף 100 סיווג ג1; וגם קבלני שיפוץ ענף משנה 131 סיווג א2.
2.	עמוד 56, אישור על השתתפות בסיוור מציעים	האם יש לצרף למסמכי המכרז טופס חתום ע"י נציג המועצה על השתתפות בסיוור (טופס המצורף למסמכי המכרז) או שהחתימה על השתתפות במכרז שחתמנו עליה ביום הסיוור מספיקה? במידה וצריך לצרף את הטופס ולא חתמו לנו עליו בסיוור, איך	ניתן להוכיח עמידה בתנאי הסף הרלוונטי, באמצעות הרישום שנערך במעמד סיוור המציעים ע"י נציג המועצה.

מועצה אזורית לב השרון

	אפשר להגיע ועם מי להיפגש כדי לחתום על המסמך?		
לא מקובל. מדובר בעבודה במבנה קיים.	שאלה בנוגע לסעיף בנספח אישור קיום ביטוחים בנוגע לדרישות של סעיף רכוש סמוך ורכש עליו עובדים ע"ס 750 א"ש, למרות שסכום העבודה הוא פחות ממיליון, משמע 75% מסכום הפרויקט. בדיקת היועץ שלנו לעניין סעיף זה אומרת שחברות הביטוח לא מוכנות לבטח דרישה בסעיף זה ומוכנות עד 20% מסכום העבודה. לא עניין של כסף עניין של הגדרות. האם ניתן לדייק סעיף זה בהתאם לפרויקט?	עמוד 42, נספח ביטוח, סעיף רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים	3.
המחיר בהתאם לתכולת הסעיף במלואו.	מחיר גוף תאורה עלות 500 ש"ם ומבקשים שבמחיר הנ"ל לכלול התקנה?	99.0001 כתב כמזויות	4.
בהתאם להחלטת האדריכלית בשלב הביצוע.	גוון פורמיקה נדרש?	06.010.0765 כתב כמזויות	5.
נא להתייחס לפרטי הביצוע בהתאם לרשימה האדריכלית של הארונות.	מה זה פורמיקה P.F.?	06.020.0040 כתב כמזויות	6.
כן, בשטח יהיה הכנות למים לביוב.	האם בשטח קיימות הכנות אינסטלציה כולל מים וביוב?		7.
לא, נדרש לבצע טיח פנים.	האם ניתן לבצע חיפוי קירות בגבס במקום טיח פנים לצורך יישור הקירות?		8.