המבצע אחראי לבדיקת הסדירות ולהתאמתן בפועל.
על המבצע לבצר את כל הסדירות וזכ כל הפגות אי
אי התאמה עליו לדווחים למתכנן



מפת מפתח

מפרש למערכת

	עמוד לתאורה A מסוג עגול עם פוד לתאורה קיבוע רוחב
	עמוד לתאורה A מסוג מרובע עם פוד לתאורה קיבוע רוחב
	עמוד לתאורה A מסוג עגול עם פוד לתאורה קיבוע רוחב
	עמוד לתאורה A מסוג מרובע עם פוד לתאורה קיבוע רוחב
	עמוד לתאורה B מסוג עגול עם פוד לתאורה קיבוע רוחב
	עמוד לתאורה B מסוג מרובע עם פוד לתאורה קיבוע רוחב
	אלמנטים הארקה מסוג אורך בתוך שלוה בתוך 50 מ"מ.
	שלוה עבור עדות הכבלי לתאורה ומסמרת. בתוך 80 מ"מ
	צ לתאורה תת-קרקעי מתוע ע"מאתאים (בצמוד אליו מוליך הארקה עמוד).
	2 צנורות קטע דלת יקר בקטר "4 כיא להגיע בגים מקס 150000 אלק בתוכן.

מס	תאריך	מהות העדכון
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

ראשי	משרה	רבעוני

הנדסת חשמל
יסוד - תכנון - פיקוח
רח' בן-גוריון 5 ת.ד 268 נס-ציונה 70400
טל' 08-9400400 פקס' 08-9400401
ראי אלקבץ - E-mail: office@yesod-eng.co.il

שם הפרויקט	**כפר יונה-מזרח עיה**
שם המבנה	**מרשם כפר יונה.ב**
מס' הפרויקט	2374-103
מס' המבנה	2374-1038
הוכרות המערכת	
גל מס' 2	
מס' גרסה	1
מס' שרטוט	1
מס' גיליון	1
מקנה	1:500
תאריך	20.12.2023

1. המבנה אחראי לבדיקת הסכנות והאמתים , על המבצע לבצר
2. אין לבצע בדיקות על כל מערכת אי-התאמה.
3. אין לבצע כל שימוש במערכת ל" ש בגיעתנות הבחינים בה.
4. אין לעשות כל שימוש במערכת ל" ש בגיעתנות הבחינים בה.
לא איצר בכבל מתוכנן.

יסוד ר.מ. - הנדסה ותשתית בע"מ
ת.ד.:50, עיכו בניין, מרלה דרכוה , 44835
טל' 04-7439843 , ר.ד. 054-4888719 , פקס 09-7470962
ראי אלקבץ ניני , ram@yesod-eng.co.il